

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Дворец творчества детей и учащейся молодёжи»

Экз. № 1



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДО
«Дворец творчества»
С.В. Харитонова
06.02.2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Дворец творчества детей и учащейся молодёжи»

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, 2025

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и учащейся молодежи»

1.2. Адрес объекта: 652507 Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 47

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _____ кв. м

- часть здания 3 этажей (или на 1 этаже), 511 кв. м

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв. м

1.4. Год постройки здания **1963** последнего капитального ремонта _____ - _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025,

капитального – **не планируется до 2026г.**

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -согласно Уставу, краткое наименование муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и учащейся молодежи», МБОУ ДО «Дворец творчества»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **652518 Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, 10А**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**

1.9. Форма собственности: **муниципальная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **652500, Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, пр. Кирова, 55**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг **образовательные услуги в области дополнительного образования**

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **очно, дистанционно**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды: **передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 70 посещений в день

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

троллейбус № 1,2,3 маршрутное такси №2, 10, 11, 12, 15, 20 ост. «Кузбассэлемент»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **100 м**

3.2.2. время движения (пешком) **2 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4. Перекрестки: регулируемый и нерегулируемый

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**.

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания ДУ

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, О, Г, У), ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, У), ВНД (Г, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, Г, У)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, О, Г, С, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Инфраструктура объекта доступна частично всем основным категориям инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт - озеленение
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, работы по изготовлению визуальных и тактильных табличек
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, работы по изготовлению визуальных и тактильных табличек
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, работы по изготовлению визуальных и тактильных табличек
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **по мере поступления финансовых средств**

в рамках исполнения **плана**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **доступно полностью всем**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **удовлетворительно**

4.4. Для принятия решения Согласование - **требуется**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - **нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: **нет**
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «03» февраля 2025 г.
2. Акта обследования объекта: N акта 1 от «03» февраля 2025 г.
3. Решения Комиссии доступно условно от «06» февраля 2025 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДО
«Дворец творчества»
С.В. Харитонова
03.02.2025 г.

АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **организация образования**
- 1.2. Адрес объекта 652507 Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 47
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ кв. м
- часть здания 3 этажей (или на 1 этаже), 511 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1963 последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **2025**,
капитального – **не планируется до 2026 г.**
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и учащейся молодежи», МБОУ ДО «Дворец творчества»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **652518 Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, 10А**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **муниципальная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **652500, Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, пр. Кирова, 55**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг **образовательные услуги в области дополнительного образования**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **очно, дистанционно**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, **передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **70**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

троллейбус № 1,2,3 маршрутное такси №2, 10, 11, 12, 15, 20 ост. «Кузбассэлемент»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **100 м**

3.2.2. время движения (пешком) **2 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4. Перекрестки: регулируемый и нерегулируемый

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**.

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания ДУ

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, О, Г, У), ВНД (С)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, У), ВНД (Г, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, О, Г, С, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Инфраструктура объекта доступна частично всем основным категориям инвалидов

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт - озеленение
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, работы по изготовлению визуальных и тактильных табличек
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, работы по изготовлению визуальных и тактильных табличек
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, работы по изготовлению визуальных и тактильных табличек
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации нет

согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объект)

- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **очно, дистанционно**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **70**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **нет**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) троллейбус № 1,2,3 маршрутное такси №2, 10, 11, 12, 15, 20 ост. «Кузбассэлемент» адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **100 м**
- 3.2.2. время движения (пешком) **2 мин.**
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да**
- 3.2.4. Перекрестки: регулируемый и нерегулируемый
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания ДУ

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, О, Г, У), ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, У), ВНД (Г, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, О, Г, С, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидам с нарушением умственного развития, инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, инвалидов с нарушением слуха.

Объект не доступен для инвалидов с нарушением зрения.

Заключение комиссии

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов необходимо на начальном этапе:

- организовать оказание ситуационной помощи всем маломобильным гражданам;
- создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников.

Для организации работы на объекте по созданию условий доступности услуг и оказанию ситуационной помощи инвалидам разработать и утвердить Приказом руководителя;

- Положение (Правила или Политику) об организации доступности учреждения и предоставляемых на нём услуг, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в организации;

- назначение ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов;

- должностные инструкции сотрудников, ответственных за организацию работы по обеспечению доступности учреждения и услуг, и инструктаж персонала в организации;

- должностные инструкции сотрудников (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственных за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте;

- форму (журнал) учета и порядок проведения инструктажа в учреждении персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг;

- обеспечить допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, установленным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 г. № 386н.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Территория, прилегающая к зданию:

- восстановить целостность покрытия путей движения, оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;

- обеспечить на всех путях движения систему средств информационной поддержки, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения в соответствии с ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52873 и требованиями СП 59.13330.2020;

- разместить информационную мнемосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 м до 4 м от входа в соответствии с СП 59.13330.2020.

2. Вход в здание:

- установить кнопку вызова персонала перед лестничным маршем на высоте 0,9 м. от уровня земли, разместить рядом табличку контрастного цвета с названием «Вызов помощи», с дублированием информации шрифтом Брайля в соответствии с требованием СП 31-102-99, СП 59.13330.2020;

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке;

- выполнить тактильно-контрастные указатели перед входными дверями обоих входов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;

- выполнить контрастные маркировки контрастной лентой шириной 50 мм по периметру дверных проемов входов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

3. Пути движения внутри здания:

- уменьшить имеющиеся пороги до нормативного значения 0,014 м. в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;

- вблизи доступного входа разместить информационную тактильную или тактильнозвуковую мнемосхему, отображающую информацию о размещении и назначении помещений в здании в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;

- обустроить пути эвакуации для МГН в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения;

- организовать оказание ситуационной помощи;

- выполнить на участках пола перед доступными дверными проемами тактильные предупредительные разметки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52875- 2018, СП 59.13330.2020, Приложения Б, СП 136.13330.2012 с изменениями № 1 09.09.2016;

- организовать донесение информации об объекте и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

- выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения рядом с дверью в соответствии с ГОСТ Р 51671-2015 (в том числе тактильные с использованием шрифта Брайля разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.) в соответствии с требованиями СП 59. 13330.2020;

- рекомендовано организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию);

- оборудовать место обслуживания лиц с нарушением слуха специальным персональным прибором усиления слуха (индукционная петля) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020, СП 138.13330.2012;

- организовать на объекте оказание ситуационной помощи;

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

5. Система информации на объекте:

- идентифицировать символами доступности доступные для МГН элементы здания и территории (входы и выходы, доступные для МГН, если не все входы и выходы доступны, входы в общественные уборные, зоны предоставления услуг, пути эвакуации инвалидов, безопасные зоны, специальные зоны отдыха и ожидания для МГН), а также в местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (входы/выходы) установить указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу в соответствии с требованиями СП 59. 13330.2020;

- необходимо применять идентичные средства информации в пределах здания и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами по стандартизации (целесообразно использовать международные символы) в соответствии с требованиями СП 59. 13330.2020;

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт - озеленение
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, работы по изготовлению визуальных и тактильных табличек
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, работы по изготовлению визуальных и тактильных табличек
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, работы по изготовлению визуальных и тактильных табличек
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **по мере поступления финансовых средств**, в рамках исполнения плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **доступно полностью всем**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **удовлетворительно**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование-**требуется**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается-**нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: **нет**

(наименование сайта, портала)

Руководитель
рабочей группы
директор

С. В. Харитонов
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы
Заместитель директора по АХР

А. В. Веселовская
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заместитель директора по БОП

Ю.А. Андриянова
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Ответственный специалист по охране труда

Ю.С. Ракитина
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ ДО «Дворец творчества»

(наименование объекта)

652507 Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина,47

(адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Пути движения от остановки до учреждения	есть		1	Отсутствуют устройства поворотных и разворотных площадок Отсутствуют транспортно-пешеходные пандусы	К,О, С, Г	Привести в соответствие	Оборудование устройствами поворотных и разворотных площадок
1.2	Вход (входы) на территорию	есть		2	Устройство входов на одном уровне с подходами.	К, О, С, Г	Соответствует	-
1.3	Путь (пути) движения на территории	есть		1	Отсутствуют места отдыха и ожидания вне габаритов путей движения, но вблизи них	К,О	Привести в соответствие	Оборудование мест отдыха и ожидания вне габаритов путей движения
1.4	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
1.5	Пандус (наружный)	есть		3	Отсутствует поручни у пандуса	К,О	Привести в соответствие	Оборудовать поручнями
1.6	Автостоянка и парковка	нет			-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне			Не соответствует требованиям		
-------------------------	--	--	------------------------------	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (Г, У)			Ремонт текущий

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
1. Входа (входов) в здание**


МБОУ ДО «Дворец творчества»



(наименование объекта)


652507 Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина,47

(адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	Привести в соответствие	Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни.
2.2	Пандус (наружный)	есть		3	Отсутствуют поручни	К, О, С	Привести в соответствие	Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: Навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий – подогрев поверхности покрытия. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть: твердыми, не

							допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 – 2% Размеры входной площадки без пандуса при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0м или 1,5х1,85м. Оборудовать поручнями
2.3	Входная площадка	есть	3	Входная площадка имеет навес, водоотвод не имеет. Подогрев поверхности отсутствует.	К,О,С,Г	Оборудовать	Размеры входной площадки с пандусом должны быть не менее 2,2х2,2 м
			3	Входная площадка не имеет площадь 2,2х2,2 м.		Оборудовать	Ширина просветов дренажных ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0, 018 м.
			-	Дренажных ячеек нет. 		Соответствует	Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м.

2.4	Двери входные	есть				Привести соответствие	в	Нижняя часть стеклянных дверных полотен должна быть защищена противоударной полосой на высоту не менее 0,3 м от уровня.
				<p>Нижняя часть дверей не защищена противоударной полосой</p> 		Привести соответствие	в	Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей не менее высотой 0,1 м, шириной не менее 0,2 м, Высота от поверхности пути на уровне не ниже 1,2 м, не выше 1,5 м
				<p>Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей отсутствует.</p> 	С	Привести соответствие	в	Усилие для распашных дверей с доводчиком 19,5Нм
2.5	Тамбур	есть		<p>Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов не менее 2,3 при ширине не менее 1,5м.</p>	К	Привести соответствие	в	Грязезащитное покрытие должно быть на уровне нулевой отметки пола. Если это невозможно – грязезащитное покрытие должно быть закреплено на поверхности пола.

				Грязезащитное покрытие отсутствует.	К,О,С,Г	Привести соответствие	в
ОБЩИЕ требования к зоне				<p>Главный вход в здание не доступен.</p> 	К, О, С	Привести в соответствие	Оборудованы ли доступные входы знаками доступности?
				<p>Знаки доступности отсутствуют</p>  	К, О, С, Г		

--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход/входов в здание	ДУ			Ремонт текущий

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
1. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)


МБОУ ДО «Дворец творчества»


(наименование объекта)



652507 Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина,47

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		6	<p>Ширина при движении кресла-коляски: в одном направлении - менее 1,5м;</p> 	К,О	Соответствует (не во всех коридорах)	Ширина при движении кресла-коляски: в одном направлении - не менее 1,5м; при встречном движении – не менее 1,8 м.

					<p>Движение инвалиду на кресле-коляске не обеспечено</p>	К	Привести в соответствие	<p>При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство для:</p> <p>поворота на 90° - равное - 1,2 x 1,2 м</p> <p>разворота на 180° - равное - диаметр 1,4 м .</p>
					С	Соответствует	<p>Высота коридоров не менее 2,1 м.</p>	
					К	Соответствует	<p>Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью не менее 1,2 м</p>	
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-

3.5	Дверь	есть	8		К,О	Соответствует	Ширина дверных проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.
					К	Соответствует	Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014 м.
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		Нет связи	К,О,С,Г	Привести в соответствие	Каждая зона безопасности оснащена селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с диспетчерской или с помещением пожарного поста (поста охраны)
				Не обозначены пути движения к зонам безопасности эвакуационным знаком Е21 по ГОСТ Р	К,О,С,Г	Привести в соответствие	Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026

				<p>12.4.026</p>  <p>Эвакуационный знак Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026</p>			
				<p>Не обозначены места расположения зон безопасности</p>  <p>Зона безопасности</p>	К,О,С,Г	Привести в соответствие	На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности.
	ОБЩИЕ требования к зоне			<p>Схемы маршрутов во все места общего пользования не обозначены, информация о схеме движения отсутствует</p> 	К, О, С, Г	Привести в соответствие	<p>Имеется ли хотя бы один доступный маршрут во все места общего пользования и обслуживания?</p> <p>После входа в здание имеется доступная для МГН, в том числе инвалидов колясочником информация о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН.</p>

				<p>Имеет маршрут ровную поверхность, знаками не обозначен</p> 	К,О,С,Г	Привести в соответствие	Доступный маршрут имеет ровную поверхность, обозначен знаками и имеет нескользящее покрытие.
				<p>Зоны отдыха отсутствует</p> 	К,О	Привести в соответствие	Зона отдыха и ожидания для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего через 25 – 30 м, и не менее одной на каждом доступном этаже.
					С	-	Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, имеют закругленные края и не выступают более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. Указатели на отдельно стоящей не более чем на 0,3 м.
					С		Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами следует устанавливать ограждения, имеющие размер в свету по высоте менее 1,9 м.

					К		В помещениях, доступных инвалидам, не разрешается применять ковры с ворсом высотой ворса более 0,013 м.
					С		В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения следует предусматривать ограждения высотой в пределах 1 – 1,2 м.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ			Ремонт текущий

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов


МБОУ ДО «Дворец творчества»

(наименование объекта)


652507 Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина,47

(адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	Менее 5% мест для инвалидов и МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН)	К, О, С, Г	Привести в соответствие	Обеспечить наличие не менее 5% мест для инвалидов и МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН)

				<p>Небольшие габариты зоны сидения</p> 	К,О	Привести в соответствие	Увеличение габаритов зоны сидения: ориентировочно в продольном направлении (с учетом мебели) не менее: 1,2 м - при островном размещении, (а также в зрительском ряду) или боком к столу; 0,8 м - при сидении за столом.
			-	Выключатели и розетки выше 0,8 м от уровня пола	К,О	Привести в соответствие	Обустроить выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола
			-	Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов расположены на расстоянии не более 15 м от дверей помещения, от эвакуационных выходов из помещений.	К,О,С,Г	Соответствует	
				Рабочие места не обустроены системой тифлотехнических	С, Г	Приобрести	Обустроить рабочее место для инвалидов с полной и

				<p>ориентиров</p> 			<p>практической слепотой, а также со слабовидением высокой степени системой тифлотехнических ориентиров (осязательных, слуховых, зрительных), обеспечивающих ориентировку этих инвалидов на рабочем месте</p>
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		<p>Менее 5% мест для инвалидов и МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН)</p>	К,О,С,Г	Привести в соответствие	<p>Создать не менее 5% мест для инвалидов и МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН)</p>

				<p>Небольшие габариты зоны сидения</p> 	К,О	Привести в соответствие	Увеличение габаритов зоны сидения: ориентировочно в продольном направлении (с учетом мебели) не менее: 1,2 м - при островном размещении, (а также в зрительском ряду) или боком к столу; 0,8 м - при сидении за столом.
				Наличие травмоопасных элементов	К,О,С,Г	Привести в соответствие	Обеспечить отсутствие травмоопасных элементов (фурнитуры, выступов и фактуры контактных поверхностей) мебели и стационарного оборудования
				Сдвиг или опрокидывание стационарного оборудования и мебели	К,О,С,Г	Привести в соответствие	Обеспечить устойчивость к сдвигу и опрокидыванию стационарного

								оборудования и мебели
			-	-	Отсутствие мест для лиц, сопровождающих инвалидов	К,О,С,Г	Привести соответствие	в Размещение мест для лиц, сопровождающих инвалидов на креслах-колясках, в непосредственной близости от них
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-		-
4.4	Форма перемещением по маршруту	есть			Отсутствие тактильно-визуальной разметки путей перемещения	С	Привести соответствие	в Оборудовать тактильно-визуальной разметкой путей перемещения
					 <p>Наличие выступающих углов, острых кромок оборудования, навесные конструкции</p>	К, О, Г, С	Привести соответствие	в Уменьшение числа выступающих углов, острых кромок оборудования, ограждение навесных конструкций
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-			

	ОБЩИЕ требования к зоне			Частично соответствует требованиям				
--	--------------------------------	--	--	------------------------------------	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,С.,Г,У)			Ремонт текущий

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
3. Санитарно-гигиенических помещений
МБОУ ДО «Дворец творчества»

(наименование объекта)

652507 Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина,47

(адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	-	Отсутствуют поручни, тактильные указатели	К, О, С, Г	Привести в соответствие	Оборудовать поручнями
5.2	Душевая	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Не оборудована поручнями, тактильными указателями, Расстояние между вешалками или стеной и вешалкой менее 1,5 м, высота крючков н более 1,3 м.	К, О, С, Г	Привести в соответствие	Оборудовать поручнями, вешалками и крючками в соответствии с требованиями
	ОБЩИЕ требования к зоне				Частично соответствует требованиям			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ – И (Г, У)			Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
4. Системы информации на объекте**

МБОУ ДО «Дворец творчества»

(наименование объекта)

652507 Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина,47

(адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствие световых маяков	К, О, С, Г	Привести в соответствие	Оснащение световыми маяками
					Отсутствие щитов, стендов, электронных информационных табло, мониторов, дисплеев	С, Г	Привести в соответствие	Установка щитов, стендов, электронных информационных табло
					Отсутствие цветографических указателей и знаков	С, Г	Привести в соответствие	Оснащение цветографическими указателями

6.2	Акустические средства	нет		Отсутствие звуковых маячков и сигнальных приборов	С, Г	Привести в соответствие	Установка звуковых маячков и сигнальных приборов
6.3	Тактильные средства	нет		Отсутствие тактильных табличек и схем с рельефным шрифтом	С	Привести в соответствие	Установка тактильных табличек и схем с рельефным шрифтом
	ОБЩИЕ требования к зоне			Не соответствует требованиям			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ – И (К, О)			Ремонт текущий

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

«__» _____ 20__ г.

План мероприятий

МБОУ ДО «Дворец творчества»

(наименование объекта)

652507 Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 47

(адрес объекта)

на период _____

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Затраты на выполнение мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подготовка проектно-сметной документации на проведение капитального и текущего ремонта						
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)						
1.1	Пути движения от остановки до учреждения						
1.2	Автостоянка и парковка						
1.3	Вход (входы) на территорию						
1.4	Путь (пути) движения на территории						
1.3	Наружная лестница						
1.4	Пандус для передвижения по прилегающей территории						

2.	Вход (входы)						
2.1	Лестница наружная						
2.2	Пандус на входной группе						
2.3	Входная площадка						
2.4	Двери						
2.5	Тамбур						
3.	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)						
3.1	Коридор (вестибюли, зоны ожидания)						
3.2	Лестница(внутри помещения)						
3.3	Лифт, Подъемная платформа						
3.1	Коридор (вестибюли, зоны ожидания)						
3.4	Двери						
3.5	Пути эвакуации						
4.	Зоны целевого назначения						
4.1	Кабинетная форма обслуживания						
4.2	Зальная форма обслуживания						
4.3	Прилавочная форма обслуживания						
5.	Санитарно-гигиенические помещения						
5.1	Туалет						
5.2	Душевая						
5.3	Бытовая комната						
6.	Система информации на объекте						
6.1	Визуальные средства						
6.2	Акустические средства						
6.3	Тактильные средства						

Согласовано

Председатель КГО ООО ВОИ

_____ Захарчук А.В.
«__» _____ 20__ г.

Утверждаю

Руководитель _____
«__» _____ 20__ г.

План адаптации объекта ОСИ для МГН

МБОУ ДО «Дворец творчества»

(наименование объекта)

652507 Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина,47

(адрес объекта)

на период _____

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К, О, С, Г, У)	Вид работы	Этап работы	Источник финансирования	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1. Организационные мероприятия							
1.1.	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов	К, О, С, Г, У	Оборудование прилегающей территории, входа/выхода пандусами, устройствами поворотных и разворотных площадок. Оборудование тактильными указателями, поручнями				

			санитарно-гигиенические помещения, гардеробной				
1.2.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам.	К, О, С, Г, У	Инструктажи Курсы повышения квалификации				
1.3.	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика.	Г	-				
1.4.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К, О, С, Г, У	Разработка и утверждение должностных инструкций				
1,5	Организация альтернативной формы обслуживания	К, С, Г	Организация дистанционного обучения				
2. Подготовка проектно-сметной документации							
2.1.	Подготовка ПСД на капитальный ремонт						
3. Ремонтные работы							
3.1.	Вход (входы) на территорию	К, О, С, Г, У					
3.2.	Путь (пути) движения на территории	К, О, С, Г, У					
3.3.	Вход/входов в здание	К, О, С, Г, У					
3.4.	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	К, О, С, Г, У					
3.5.	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	К, О, С, Г, У					
3.6.	Санитарно-гигиенических помещений	К, О, С, Г, У					

3.7.	Системы информации на объекте	К, О, С, Г, У					
------	-------------------------------	---------------	--	--	--	--	--

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода					
- по завершении 1-го этапа план адаптации*					
- по завершении 2-го этапа план адаптации**					
- по завершении 3-го этапа плана адаптации***					

* мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать исполнять в ближайшее время (после обследования объекта, в первую очередь организационные) – в текущем году;

** мероприятия второго этапа требуют длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение, (подготовку проектно-сметной документации).

*** Мероприятия третьего этапа требуют значительных затрат времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.

Обозначения и сокращения

Категории инвалидов	
Г	инвалиды с нарушениями слуха
К	инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О	инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С	инвалиды с нарушениями зрения
У	инвалиды с нарушениями интеллекта
Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором)	
ТР	текущий ремонт

ПСД	подготовка проектно-сметной документации
КР	капитальный ремонт
Орг.	Организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

Схема МБОУ ДО «Дворец творчества», 652507 Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина,47




Фото 1. Фасад здания



Фото 2. Входная группа



Фото 3. Входная группа



Фото 4. Входная группа




Фото 5. Входная группа



Фото 6. Коридор




Фото 7. Холл



Фото 8. Холл

